ANNEXE TECHNIQUE - TESTS ET QUALITÉ
AVK VANNES À OPERCULE

ESSAIS SOUS PRESSION:

Bouches d'incendie/vannes à opercule eau

Tests hydrauliques suivant la norme EN 1074-1 et 2 / EN 12266

Corps:	PN 10 testé à 17 Bar PN 16 testé à 25 Bar PN 25 testé à 37,5 Bar
Corps AWWA:	2 x PN
Siège:	PN x 1,1
Siège AWWA:	1,0 x PN

Les tests sur les sièges sont effectués des deux côtés et avec une extrémité ouverte.

Vannes à opercule gaz

Tests suivant la norme EN 13774, classe 2

La vanne doit d'abord passer le test hydraulique mentionné ci-dessus.

Corps:	1,5 x PN (eau) 1,1 x PN (air)
Siège:	0,5 bar (air) 1,1 x PN (air)

Les tests sur les sièges sont effectués des deux côtés et avec une extrémité ouverte.

CERTIFICATIONS:

La production des produits dans la gamme AVK sont contrôlées conformément aux procédures et spécifications tels que précisés dans "AVK-QUALITY MANUAL".

AVK est certifié selon:

- ISO 9001 (qualité)
- ISO 14001 (environnement)
- ISO 45001 (environnement de travail et sécurité)

COPYRIGHT©AVK GROUP A/S 2020
AVK Belgium N.V. - Zoomstraat 6A, 9160 Lokeren - Tel.: +32 (0)9/348.13.13 - info@avkvalves.ve - www.avkvalves.be